Délégation territoriale de Paris

Millénaire 1, 35, rue de la Gare - 75935 Paris cedex19
Contrôle Sanitaire des Eaux, tel : 01.44.02.08.73

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX

(application des articles R.1321-1 à R.1321-63 du code de la santé publique)

RESEAU DE DISTRIBUTION PARISIEN

Unité de distribution: NORD OUEST

PERIODE : MARS 2013

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation territoriale de Paris
Analyses en distribution (réseaux publics et réseaux intérieurs d'immeubles)	Température	°C	7,8	11,6	15,5	25	0	Les 29 échantillons analysés sur la période sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.
	pH	unitépH	7,7	7,9	8,1	6,5<x<9	0	
	Turbidité	NFU	0,0	0,1	0,2	2	0	
	Chlore libre	mg/LCl2	0,0	0,1	0,3	-	0	
	Fer	µg/l	0,0	1,1	16,0	200	0	
Synthèses des résultats portant sur 29 prélèvements	Nitrates	mg/L	24,4	34,7	43,2	50	0	
	Conductivité	µS/cm	493,0	595,6	629,0	200<x<1100	0	
	Ammonium	mg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	
	Escherichia coli	n/100mL	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Entérocoques	n/100mL	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Bactéries sulfito-réductrices	n/100mL	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Coliformes totaux	n/100mL	0,0	0,0	0,0	0	0	

*** : valeurs fixées par les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique**

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation territoriale de Paris
Analyse en production (sur l'eau traitée) avant mise en distribution de l'unité de distribution NORD OUEST	Dureté (TH)	°F	30,0	30,1	30,4	-	0	Sur l'ensemble des échantillons prélevés, toutes les analyses sont conformes à la règlementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.
	Calcium	mg/L	112,6	112,6	112,6	-	0	
	Bicarbonates	mg/L	283,0	283,0	283,0	-	0	
	Chlorures	mg/L	29,3	29,6	29,9	250	0	
	Fer	µg/l	0,0	0,0	0,0	200	0	
	Fluorures	mg/L	0,1	0,1	0,1	1,5	0	
Synthèse des résultats portant sur le réservoir de Saint Cloud	Potassium	mg/L	2,3	2,3	2,3	-	0	
	Sodium	mg/L	13,6	13,6	13,6	200	0	
	Sulfates	mg/L	22,5	22,7	23,2	250	0	
	Pesticide: atrazine	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,1	0	

AVIS DE LA DELEGATION TERRITORIALE DE PARIS: EAU DE BONNE QUALITE

pour le directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
par délégation,

Stéphanie JUNCA, ingénieur d'études sanitaires

N.B. : toute anomalie observée fait l'objet d'analyses complémentaires pour infirmer ou confirmer les résultats. en cas de nécessité, des actions immédiates sont entreprises.