Délégation territoriale de Paris

Millénaire 1, 35, rue de la Gare - 75935 Paris cedex19
Contrôle Sanitaire des Eaux, tel : 01.44.02.08.73

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX

(application des articles R.1321-1 à R.1321-63 du code de la santé publique)

RESEAU DE DISTRIBUTION PARISIEN

Unité de distribution: CENTRE

PERIODE : MARS 2013

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements
Analyses en distribution (réseaux publics et réseaux intérieurs d'immeubles)	Température	°C	8,9	12,0	15,4	25	0
	pH	unitépH	7,4	7,6	8,0	6,5<x<9	0
	Turbidité	NFU	0,0	0,3	6,6	2	1
	Chlore libre	mg/LCl2	0,0	0,2	0,3	-	0
	Fer	µg/l	0,0	2,8	129,0	200	0
Synthèses des résultats portant sur 55 prélèvements	Nitrates	mg/L	23,8	36,2	39,8	50	0
	Conductivité	µS/cm	520,0	591,9	622,0	200<x<1100	0
	Ammonium	mg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0
	Escherichia coli	n/100mL	0,0	0,0	0,0	0	0
	Entérocoques	n/100mL	0,0	0,0	0,0	0	0
	Bactéries sulfito-réductrices	n/100mL	0,0	0,0	0,0	0	0
	Coliformes totaux	n/100mL	0,0	0,0	0,0	0	0

Commentaires de la délégation territoriale de Paris

Les 55 échantillons analysés sur la période sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.

Néanmoins un échantillon en réseau intérieur a présenté une valeur de paramètre ne satisfaisant pas aux références de qualité.

- le 21/03/2013 une turbidité de 6,6 NFU, non reconfirmée le 28/03/2013.

*** : valeurs fixées par les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique**

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements
Analyse en production (sur l'eau traitée) avant mise en distribution de l'unité de distribution CENTRE	Dureté (TH)	°F	29,4	30,3	31,1	-	0
	Calcium	mg/L	117,1	117,1	117,1	-	0
	Bicarbonates	mg/L	287,0	287,0	287,0	-	0
	Chlorures	mg/L	23,0	23,4	23,8	250	0
	Fer	µg/l	0,0	0,0	0,0	200	0
Synthèse des résultats portant sur le réservoir de Montsouris Loing	Fluorures	mg/L	0,1	0,1	0,1	1,5	0
	Potassium	mg/L	1,8	1,8	1,8	-	0
	Sodium	mg/L	7,6	7,6	7,6	200	0
	Sulfates	mg/L	21,3	21,7	21,9	250	0
	Pesticide: atrazine	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,1	0

Commentaires de la délégation territoriale de Paris

Sur l'ensemble des échantillons prélevés, toutes les analyses sont conformes à la règlementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.

AVIS DE LA DELEGATION TERRITORIALE DE PARIS: EAU DE BONNE QUALITE

pour le directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
par délégation,

Stéphanie JUNCA, ingénieur d'études sanitaires

N.B. : toute anomalie observée fait l'objet d'analyses complémentaires pour infirmer ou confirmer les résultats. en cas de nécessité, des actions immédiates sont entreprises.