Délégation territoriale de Paris

Millénaire 1, 35, rue de la Gare - 75935 Paris cedex19
Contrôle Sanitaire des Eaux, tel : 01.44.02.08.73

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX

(application des articles R.1321-1 à R.1321-63 du code de la santé publique)

RESEAU DE DISTRIBUTION PARISIEN

Unité de distribution: EST

PERIODE : MARS 2013

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation territoriale de Paris
Analyses en distribution (réseaux publics et réseaux intérieurs d'immeubles)	Température	°C	5,6	10,5	19,2	25	0	Les 73 échantillons analysés sur la période sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.
	pH	unitépH	7,5	7,9	8,2	6,5<x<9	0	
	Turbidité	NFU	0,0	0,2	0,9	2	0	
	Chlore libre	mg/LCl2	0,0	0,1	0,3	-	0	
	Fer	µg/l	0,0	3,6	150,0	200	0	
	Nitrates	mg/L	21,1	24,3	36,7	50	0	
Synthèses des résultats portant sur 73 prélèvements	Conductivité	µS/cm	502,0	565,3	619,0	200<x<1100	0	
	Ammonium	mg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	
	Escherichia coli	n/100mL	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Entérocoques	n/100mL	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Bactéries sulfito-réductrices	n/100mL	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Coliformes totaux	n/100mL	0,0	0,0	0,0	0	0	

*** : valeurs fixées par les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique**

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation territoriale de Paris
Analyse en production (sur l'eau traitée) avant mise en distribution de l'unité de distribution EST	Dureté (TH)	°F	26,7	28,8	30,0	-	0	Sur l'ensemble des échantillons prélevés, toutes les analyses sont conformes à la règlementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.
	Calcium	mg/L	106,5	106,5	106,5	-	0	
	Bicarbonates	mg/L	280,0	280,0	280,0	-	0	
	Chlorures	mg/L	21,0	25,0	30,5	250	0	
	Fer	µg/l	0,0	0,0	0,0	200	0	
	Fluorures	mg/L	0,2	0,2	0,2	1,5	0	
Synthèse des résultats portant sur le réservoir des Lilas	Potassium	mg/L	2,0	2,0	2,0	-	0	
	Sodium	mg/L	9,1	9,1	9,1	200	0	
	Sulfates	mg/L	26,9	32,5	36,2	250	0	
	Pesticide: atrazine	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,1	0	

AVIS DE LA DELEGATION TERRITORIALE DE PARIS: EAU DE BONNE QUALITE

pour le directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
par délégation,

Stéphanie JUNCA, ingénieur d'études sanitaires

N.B. : toute anomalie observée fait l'objet d'analyses complémentaires pour infirmer ou confirmer les résultats. en cas de nécessité, des actions immédiates sont entreprises.